

ИНСТРУКЦИЯ

по взаимодействию с ООО ЦТО «Спецавтоматика» и
МКУ «Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля
при работе с системой пожарного мониторинга

Важно!

Система пожарной сигнализации должна быть всегда в исправном и включенном состоянии.

1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) предназначена для выявления источника горения, оповещения о данном факте, обеспечения эвакуации людей, включения систем пожаротушения и дымоудаления.
2. Пожарная сигнализация может сработать как в случае реального возгорания, так и в случае бытовых причин – ложного срабатывания: подгорание пищи при готовке, разогреве, парообразование при вскипании чайника, обрыв провода линии пожарной сигнализации, случайное или намеренное нажатие извещателя пожарного ручного, повреждение элементов системы сигнализации при проведении ремонта и др.
3. Сигнал «Пожар» в автоматическом режиме поступает на пульт централизованного наблюдения ООО ЦТО «Спецавтоматика» и МУ «Муниципальная пожарная охрана» в любом случае.
4. При поступлении на пульт тревожного извещения «Пожар» «Неисправность», «Тревога связи», «Отсутствие питания сети 220В», оператор ООО ЦТО «Спецавтоматика» связывается с ответственными лицами на объекте, сообщает о поступлении сигнала и выясняет причины срабатывания сигнализации.

• **В случае ложного срабатывания** на объект немедленно вызывается дежурный технический персонал организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание системы АПС, для устранения неисправности системы. Ответственным лицам необходимо позвонить на пульт централизованного наблюдения ООО ЦТО «Спецавтоматика» по телефонам **40-22-40, 8-909-279-53-25** и диспетчеру МУ «Муниципальная пожарная охрана» по телефону **41-09-00**.

• **В случае возникновения пожара**, а также срабатывания пожарной сигнализации в нерабочее время, когда на объекте отсутствует дежурный персонал – осуществляется выезд пожарного автомобиля с боевым расчётом МКУ «Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля. Вызываются ответственные лица для проверки всего объекта.